

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2023

**Zubehörcode**

MY21: Notlicht-Kit

Beschreibung

Das Kit enthält das Aggregat Versorgungsgerät + Inverter + Ni-Mh-Akku. Die mit dem Kit verbundene Einbauleuchte wird der Notbeleuchtungsbetrieb zugewiesen. Aufladung von 12 Stunden für eine Notbeleuchtungsdauer von 1,5 Stunden/Aufladung von 24 Stunden für eine Notbeleuchtungsdauer von 3 Stunden. Das dem Verpackungsinhalt beigegefügte Signal-LED-Licht muss in der Nähe der Notbeleuchtung-Einbauleuchte positioniert werden. Weitere technische Spezifikationen des Notbeleuchtungsbetriebs finden Sie in der Montageanleitung.

Installation

Einsetzen des Notbeleuchtungsaggregats in die Einbauöffnung der Einbauleuchte. Das Signal-LED benötigt eine Einbauöffnung mit Ø 12 mm (für die richtigen Abstände bitte Montageanleitung einsehen).

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.75

Verkabelung

Anschlüsse mittels spezieller Steckverbinder L + N / Le + Ne (Notbeleuchtungsleitung) - Anschlüsse des Signal-LEDs, des Akkus und der Einbauleuchte mittels Schnellklemmleisten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen