

Última actualización de la información: Marzo 2023

Código accesorio

PC95: Kit de emergencia **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Kit para funcionamiento de emergencia para gama Laser Ø96. El kit incluye grupo de alimentación, invertidor y batería Ni-Mh. El empotrable conectado al kit se dedica al funcionamiento en modo de emergencia. Recarga de 12 h para funcionamiento en modo de emergencia durante 1,5 h / recarga de 24 h para funcionamiento en modo de emergencia durante 3 h. El led de señalización incluido en el envase se debe colocar cerca del empotrable de emergencia. Para más información técnica sobre el modo de emergencia, consultar la hoja de instrucciones.

Instalación

Introducción del grupo de emergencia en el orificio de preparación del empotrable.

Colores

Indefinido (00)

Equipo

Conexiones mediante conectores específicos L + N / Le + Ne (línea de emergencia) - conexiones del led de señalización, de la batería y del empotrable a través de bornes de conexión rápida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
