



**Certificato numero / Certificate number**

**DE/7151**

## **CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION**

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports  
nn. 1028\DC\REA\22, 1028\DC\REA\22\_2, 1028\DC\REA\22\_3 del / dated 03/08/2022

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**Via Mariano Guzzini, 37 - 62019 RECANATI (MC) - ITALY**

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
has requested on the specimen sampled by himself and named

### **Membrana per controsoffitti** *Membrane for suspended ceilings* **Mod. LIGHT SHED dB 60**

le prove di tipo secondo la norma EN 13964:2014, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
the type testing according to EN 13964:2014 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A  
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

**04/08/2022**

Prima emissione  
First issue

-----

Rinnovo  
Renewal

-----

Ultima emissione  
Latest issue

**03/08/2027**

Scadenza  
Expiry

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A****Membrana per controsoffitti**  
*Membrane for suspended ceilings*  
**Mod. LIGHT SHED dB 60**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:  
According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

| Caratteristiche prodotto / Product characteristics:             |  |
|---|--|
| <b>Tipo di elemento</b><br><i>Type of element</i>               | Pannello costituito da rivestimento in tessuto in poliestere Trevira CS e anima fibra di poliestere termolegato<br><i>Panel consisting of Trevira CS polyester cover fabric and thermoset polyester fiber core</i> |
| <b>Spessore anima</b><br><i>Core thickness</i>                  | 40 mm  |
| <b>Densità anima</b><br><i>Core density</i>                     | 360 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Massa areica tessuto</b><br><i>Fabric mass per area unit</i> | 50 kg/m <sup>3</sup>   |
| Prestazioni / Performances:                                     |  |
| <b>4.4.2 Reazione al fuoco</b><br><i>4.4.2 Reaction to fire</i> | <b>classe / class B, s1-d0</b>   |

**04/08/2022**Prima emissione  
*First issue*

-----

Rinnovo  
*Renewal*

-----

Ultima emissione  
*Latest issue***03/08/2027**Scadenza  
*Expiry*