

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2023

**Produktcode**

X683: Abdeckung für die Pendelinstallation mit Pendelrohr des externen Organic Response-Sensors

Beschreibung

Obere Abdeckung aus Kunststoff für Pendelversion des externen Organic Response-Sensors X680 mit Pendelrohr. Die Abdeckung muss in Kombination mit der Anschlussdose Code X682 (separat bestellbar) verwendet werden, auf der sie durch Einrasten eingesetzt wird. Ermöglicht den Einbau des Multisensors in Pendelversion mit starrem Pendelrohr (nicht mitgeliefert).

Installation

Mit Einrastsystem auf der Anschlussdose X682.

Die Einheit Anschlussdose + Abdeckung muss in Pendelausführung mit Pendelrohr/Leitung mit einem Außendurchmesser von max. 22 mm eingebaut werden (typ 20mm). Die Arretierung erfolgt über flache Schraubenmuttern (max. 4mm) für Pendelrohr/Leitung. Nach dem Einsetzen des Multisensors rastet er durch leichte Drehung ein.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.01

Anmerkungen

Für die Durchführung des Kabels durch das Pendelrohr muss die Länge des Multisensor-Kabels (1 m) berücksichtigt werden. Nicht in Kombination mit Artikelcode X681 verwenden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen
